



DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

POUR LA DÉTECTION DE FUITES DANS DES CONDUITES DE GAZ ET D'AIR COMPRIMÉ.



MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Bien agiter l'aérosol avant emploi.

Pressurisez le système pour vérifier et injectez à une distance d'environ 30 à 50 cm. En cas de fuites, des bulles vont se former. Pour les toutes petites fuites, cette méthode pourrait prendre un peu de temps.

Taches/résidus: Éliminer les taches avec de l'eau.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Solution savonneuse sans acide
Couleur:	Transparent

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 36 mois après la production.

A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour la détection de fuites dans des conduites de gaz et d'air comprimé.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour la détection de fuites dans les conduites, raccords, vannes et robinets de systèmes au gaz et à l'air comprimé, systèmes de réfrigération et de climatisation, récipients de pression, citernes, cuisinières, brûleurs, bonbonnes, compresseurs, etc. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables) (également oxygène et fréon).

PROPRIÉTÉS

- Non corrosif
- Ininflammable
- Non toxique
- S'utilise dans toutes les positions

LABELS DE QUALITÉ & STANDARDS

Certificats



DVGW: Leak detector spray. Certificate NG-5170AO0659

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures inférieures à 0° C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.